

Перечень отключений (перерыва в подаче) и (или) снижения качества коммунальных услуг по ГБУ "Жилищник района Старое Крюково" за 2014 год

Адрес дома, по которому было произведено отключение КУ или снижение качества КУ	Дата снятия / отключения КУ, поставки КУ ненадлежащего качества	Система (ЦО, ХВС, ГВС - указать)	Причина отключения КУ или снижения качества КУ	Номера квартир, подвергшихся отключению КУ или снижению качества КУ	Сумма перерасчета, руб.
<u>Силино</u>					
Корпус 1004	Снятие в январе 2014 г.	ГВС	Ненадлежащее качество	кв. 13	296,89
Корпус 1004	Снятие в январе 2014 г.	ГВС	Ненадлежащее качество	кв. 65	457,18
Корпус 1004	Снятие в январе 2014 г.	ГВС	Ненадлежащее качество	кв. 186	492,21
Корпус 1004	Снятие в январе 2014 г.	ГВС	Ненадлежащее качество	кв. 315	158,23
Корпус 1004	Снятие в феврале 2014 г.	ГВС, ХВ для ГВ	Ненадлежащее качество	кв. 303	206,78
Корпус 1004	Снятие в марте 2014 г.	ГВС, ХВ для ГВ	Ненадлежащее качество	кв. 470	168,79
Корпус 1004	С 24.07.2014 по 31.07.2014	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. t _{гв} =+39С при норме +60С)	кв. 355	75,32
Корпус 1004	С 10.09.2014г. по 29.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. t _{гв} =+33,1С при норме +60С)	кв. 324	583,74
Корпус 1004	С 25.09.2014г. по 30.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. t _{гв} =+47,2С при норме +60С)	кв. 228	132,61
Корпус 1004	С 25.09.2014г. по 30.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. t _{гв} =+42,5С при норме +60С)	кв. 334	359,38
Корпус 1004	С 25.09.2014г. по 30.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. t _{гв} =+34,7С при норме +60С)	кв. 70	451,66
Корпус 1004	С 25.09.2014г. по 30.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. t _{гв} =+30,5С при норме +60С)	кв. 274	486,45
Корпус 1004	С 25.09.2014г. по 30.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. t _{гв} =+30,1С при норме +60С)	кв. 315	145,93
Корпус 1004	С 29.09.2014г. по 30.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. t _{гв} =+40,1С при норме +60С)	кв. 324	168,16
Корпус 1004	Июнь - июль 2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество	кв. 283	3881,81

Корпус 1004	С 25.09.2014г. по 30.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. $t_{гв}=+38,5С$ при норме $+60С$)	кв. 36	424,73
Корпус 1004	С 25.09.2014г. по 30.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. $t_{гв}=+42,5С$ при норме $+60С$)	кв. 287	195,58
Корпус 1004	С 25.09.2014г. по 30.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. $t_{гв}=+42,2С$ при норме $+60С$)	кв. 311	480,23
Корпус 1004	С 25.09.2014г. по 30.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. $t_{гв}=+42,2С$ при норме $+60С$)	кв. 312	248,09
Корпус 1004	С 25.09.2014г. по 30.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. $t_{гв}=+42,2С$ при норме $+60С$)	кв. 316	140,07
Корпус 1004	С 25.09.2014г. по 30.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. $t_{гв}=+42,2С$ при норме $+60С$)	кв. 320	229,9
Корпус 1004	С 25.09.2014г. по 30.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. $t_{гв}=+42,2С$ при норме $+60С$)	кв. 347	60,03
Корпус 1004	С 25.09.2014г. по 30.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. $t_{гв}=+42,2С$ при норме $+60С$)	кв. 348	15,01
Корпус 1004	С 03.10.2014г. по 30.10.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. $t_{гв}=+46С$ при норме $+60С$)	кв. 8	48,64
Корпус 1004	С 12.09.2014г. по 31.10.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. $t_{гв}=+48С$ при норме $+60С$)	кв. 336	324,3
Корпус 1004	С 15.05.2014г. по 25.05.2014г., с 12.08.2014г. по 25.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. $t_{гв}=+45С$ при норме $+60С$)	кв. 228	768,2
Корпус 1004	С 01.11.2014г. по 28.11.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (р. $t_{гв}=+48,7С$ при норме $+60С$)	кв. 290	399,86