

Перечень отключений (перерыва в подаче) и (или) снижения качества коммунальных услуг по ГБУ "Жилищник района Старое Крюково" за 2014 год

Адрес дома, по которому было произведено отключение КУ или снижение качества КУ	Дата снятия / отключения КУ, поставки КУ ненадлежащего качества	Система (ЦО, ХВС, ГВС - указать)	Причина отключения КУ или снижения качества КУ	Номера квартир, подвергшихся отключению КУ или снижению качества КУ	Сумма перерасчета, руб.
<u>Силино</u>					
Корпус 1007	С 11.09.2014г. по 19.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. tгв=+52,5С при норме +60С)	кв. 120	12,58
Корпус 1007	С 11.09.2014г. по 19.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. tгв=+44,1С при норме +60С)	кв. 108	141,36
Корпус 1007	С 11.09.2014г. по 19.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. tгв=+44,1С при норме +60С)	кв. 112	1206,25
Корпус 1007	С 09.09.2014г. по 19.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. tгв=+40,8С при норме +60С)	кв. 105	778,32