

Перечень отключений (перерыва в подаче) и (или) снижения качества коммунальных услуг по ГБУ "Жилищник района Старое Крюково" за 2014 год

Адрес дома, по которому было произведено отключение КУ или снижение качества КУ	Дата снятия / отключения КУ, поставки КУ ненадлежащего качества	Система (ЦО, ХВС, ГВС - указать)	Причина отключения КУ или снижения качества КУ	Номера квартир, подвергшихся отключению КУ или снижению качества КУ	Сумма перерасчета, руб.
<u>Силино</u>					
Корпус 1133	С 31.08.2014г. по 30.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. тгв=+42,2С при норме +60С)	кв. 69	558,61