

Перечень отключений (перерыва в подаче) и (или) снижения качества коммунальных услуг по ГБУ "Жилищник района Старое Крюково" за 2014 год

Адрес дома, по которому было произведено отключение КУ или снижение качества КУ	Дата снятия / отключения КУ, поставки КУ ненадлежащего качества	Система (ЦО, ХВС, ГВС - указать)	Причина отключения КУ или снижения качества КУ	Номера квартир, подвергшихся отключению КУ или снижению качества КУ	Сумма перерасчета, руб.
<u>Старое Крюково</u>					
Корпус 810	С 10.07.2014г. по 14.07.2014 г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. tГВ=+47,1С при норме +60С)	кв. 41	87,81
Корпус 810	С 05.09.2014г. по 16.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (ср. tГВ=+45,2С при норме +60С)	кв. 78	90,36
Корпус 810	С 26.09.2014г. по 30.09.2014г.	ГВС	Ненадлежащее качество (качество ГВ не соответствовало норме)	кв. 41	89,25