

***Уважаемые жители,  
предоставляем вашему вниманию  
сведения о нормативных параметрах микроклимата в жилых помещениях***

**1. Температура воздуха в помещениях жилых зданий  
в холодный период года**

в жилой комнате	<b>18-24°C</b>
в кухне, туалете, ванной, совмещенном санузле	<b>18-26°C</b>
в межквартирном коридоре	<b>16-22°C</b>
в вестибюле, лестничной клетке	<b>14-20°C</b>
в кладовой	<b>12-22°C</b>

Измерение температуры должно проводиться в обслуживаемой зоне на высоте **1,1 и 1,7м** от поверхности пола и на расстоянии **0,5м** от поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов.

*Основание: СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».*

**2. Кратность воздухообмена для помещений жилых домов**

в кухне	<b>не менее 60м<sup>3</sup>/час</b>
в ванной, уборной	<b>не менее 25м<sup>3</sup>/час</b>

Естественная вытяжная вентиляция должна обеспечивать удаление необходимого объема воздуха из всех предусмотренных проектом помещений при текущих температурах наружного воздуха **+5°C и ниже**.

*Основание: СанПиН 2.1.2.2645-10\* «Жилые здания»*

**3. Температура горячей воды в местах водоразбора**

- а) для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединенных к открытым системам теплоснабжения **не ниже 60°C**
- б) для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединенных к закрытым системам теплоснабжения **не ниже 60°C**

*Основание: СанПиН 2.1.2.2645-10\* «Внутренний водопровод и канализация зданий»*