

Адрес: г. Зеленоград, корпус 837 (отдельный вход)
тел: 499-710-40-22, факс: 499-710-96-77

График работы ГУП «ДЕЗ № 3 Г.Зеленограда»

Понедельник, Четверг	с 8-00 до 20-00
Вторник, Среда	с 8-00 до 17-00
Пятница	с 8-00 до 15-45
перерыв на обед	с 12-00 до 12-45
Суббота, воскресенье	— выходной

Адрес сайта: <http://dez3.dezzelao.ru>

Адрес электронной почты: dez3.priemnaya@mail.ru

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЛУЖБЫ

- в районе Силино:

ОДС 10 мкр. - корп. 1004, тел. (499) 731-80-41

ОДС 11Б,В мкр. - корп. 1137, тел. (499) 710-96-02

ОДС 11, 12 мкр. - корп. 1206а, тел. (499) 731-90-91

- в районе Старое Крюково:

ОДС 8А мкр. - корп. 815, тел. (499) 731-84-82

ОДС 8Б мкр. - корп. 837, тел. (499) 731-43-14

ОДС 9 мкр. - корп. 919, тел. (499) 731-45-44

СВЕДЕНИЯ

о нормативных параметрах микроклимата в жилых помещениях

1. Температура воздуха в помещениях жилых зданий **В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА**

<u>в жилой комнате</u>	18-24⁰ С
<u>в кухне, туалете, ванной, совмещенном санузле</u>	18-26⁰ С
<u>в межквартирном коридоре</u>	16-22⁰ С
<u>в вестибюле, лестничной клетке</u>	14-20⁰ С
<u>в кладовой</u>	12-22⁰ С

Измерение температуры должно проводиться в обслуживаемой зоне на высоте 1,1 и 1,7 м от поверхности пола и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов.

Основание: СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях".

2.КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ

в кухне	не менее 60 м3/час
в ванной, уборной	не менее 25 м3/час

Естественная вытяжная вентиляция должна обеспечивать удаление необходимого объема воздуха из всех предусмотренных проектом помещений при текущих температурах наружного воздуха **5⁰ С и ниже.**

Основание: СанПиН 2.1.2.2645-10 "Жилые здания".*

3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В МЕСТАХ ВОДОЗАБОРА

- для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к **открытым** системам теплоснабжения **не ниже 60⁰ С**

- для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения **не ниже 60⁰ С**

Основание: СанПиН 2.1.2.2645-10 «Внутренний водопровод и канализация зданий».*